

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

RAPPORT DE VISITE D'INSTALLATION GAZ

Numéro de rapport:

9.378

Date du contrôle

05/06/2023

Agent-visiteur

Jonathan Barrero

Conclusion:

L'installation est conforme

Lieu du contrôle

Rue Peetermans 42, 4100 Seraing

Nature du contrôle de l'installation:

Contrôle périodique

Date d'émission:

V1 06/06/2023 17:31:40

Testeur d'installation

Testo312 - 012/63479561

Données générales

Adresse de l'installation

Rue Peetermans 42, 4100 Seraing

Propriétaire

Rue Peetermans 42, 4100 Seraing, Belgique

Adresse du propriétaire

Rue Peetermans 42, 4100 Seraing

Installateur

Concerne

Compteur

Etat du compteur

Ouvert

Numéro de compteur

1701542824

Description générale et caractéristiques

Type de gaz

Gaz naturel

Pression de service

20 mbar

Plans de l'installation

Longueur des canalisations (m)

2

| Canalisation |
|------------------|
| Acier (Filetage) |

Appareils

| Marque | Modèle | Pn (kW) | Catégorie gaz |
|-------------------------|--------|--|---------------|
| Appareils et remarques | | Chaudière JUNKERS 22/28 ZWB C33 | |
| Conversion au gaz riche | | Votre appareil doit encore faire l'objet d'un réglage par un professionnel après la conversion (I2E(S),I2E(R) ...) | |

Examen

Contrôle visuel des parties visibles

OK

Essai d'étanchéité

OK

Test avec

Compteur : Testo312 - 012/63479561

Gaz d'essai

Gaz combustible

Pression d'essai

Pression de service

Libellé

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Conclusion

Conclusion : conforme

Suite à l'examen, l'installation est déclarée **conforme** aux normes NBN B61-001, NBN B61-002 et NBN D51-003

Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant: Date du contrôle + 5 ans

Signature de l'agent-visiteur:

