

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

RAPPORT DE VISITE D'INSTALLATION GAZ

Numéro de rapport:

9.379

Date du contrôle

05/06/2023

Lieu du contrôle

Rue Molinay 34, 4100 Seraing

Testeur d'installation

Agent-visiteur

Jonathan Barrero

Conclusion:

L'installation est conforme

Nature du contrôle de l'installation: Date d'émission:

Contrôle périodique

V1 06/06/2023 17:41:57

Testo312 - 012/63479561

Données générales

Adresse de l'installation

Rue Molinay 34, 4100 Seraing

Propriétaire

Rue Molinay 34, 4100 Seraing, Belgique

Adresse du propriétaire

Rue Molinay 34, 4100 Seraing

Installateur

Concerne

Compteur

Etat du compteur

Ouvert

Numéro de compteur

7FLO2120246696

Description générale et caractéristiques

Type de gaz

Gaz naturel

Pression de service

20 mbar

Plans de l'installation

Longueur des canalisations (m)

12

Canalisation
Cuivre (A sertir)

Appareils

Marque	Modèle	Pn (kW)	Catégorie gaz
--------	--------	---------	---------------

Appareils et remarques

Chaudière BULEX 24KW Type C13

Conversion au gaz riche

Votre appareil doit encore faire l'objet d'un réglage par un professionnel après la conversion (I2E(S),I2E(R) ...)

Examen

Contrôle visuel des parties visibles

OK

Essai d'étanchéité

OK

Test avec

Compteur : Testo312 - 012/63479561

Gaz d'essai

Gaz combustible

Pression d'essai

Pression de service

Libellé

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Conclusion

Conclusion : conforme

Suite à l'examen, l'installation est déclarée **conforme** aux normes NBN B61-001, NBN B61-002 et NBN D51-003

Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant: Date du contrôle + 5 ans

Signature de l'agent-visiteur:

