

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :
N° comp : 69370710

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° : 27/12/20

EAN : /
code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐

Tijdelijk : Temporaire :	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	Indienststelling : Mise en service :	Uitbreiding : Extension :	Vernieuwing : Renouvellement :
☐	☐	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire :

Adres

Adresse :

Installateur :

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning :

Meter / bord verbinding :

Max. beveiliging :

Tension :

Liaison compteur-tableau :

Protection max. :

Aardelektrode :	Isolatie	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre :	Isolément :	Nombre de tableaux :
☒	☒	☒

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn 2,5 A In				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
40 A	300	A	Leiding 1		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
40 A	30	A	Leiding 2		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
40 A	30	A	Leiding 3		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
40 A	30	A	Leiding 4		☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK directe aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ OK ☐ NOK contact direct : ☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen : ☒ OK ☐ NOK Potentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOK
Raccordements : ☒ OK ☐ NOK Liaisons equipotentielles : ☒ OK ☐ NOK

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Opmerkingen/Remarques :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is - niet - conform met het AREI en mag - niet - tijdelijk - in dienst gesteld worden - in dienst blijven.
L'installation est - n'est pas - conforme au RGIE et peut - ne peut pas - être mise en service - rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het RGIE, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkouring uiterlijk : 1/1/2021

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard le : 1/1/2021

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 1/1/2021

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur :

pour le directeur,
l'inspecteur :