

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTW ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 66 65

BTW BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Gedrukt

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 334/13.2.21

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 3050 Hubbeberg
Koelberg 51

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Elektra deel

Adres: 3051 Oude Netelandsaan 87

INSTALLATEUR: Ida

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. 6 vanneve
Index: _____

Datum van het onderzoek: 12/12/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (APAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (F.R. art. 231) (Verschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Vervanging - Verhuizing - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: CS44x

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type RJ 40930

Type van de aardelektrode: tes - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

el borden: 1 ; Aantal eindstroombanden: 20 ; RA: 28 Ohm; RI tot > 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

nie bylage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

Oké:

Dit verslag is geldig voor aansluiting 3x230V
max 40 A

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/12/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

334 Maarten Peeters

De directeur,

FORM. 382-02/2013

