

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA	
Naam:	
Straat en nummer: JANSSENSVANTIGCHELT	
Postcode en gemeente: KANAALDIJK 26	
Tel.: 2380 RAVELS	
Fax: TEL 014/412984	
E-mail:	
BTW-nummer: BE	

KLANT	
Naam: Braeckmans	
Straat en nummer: Roefende 27	
Postcode en gemeente: 3220 Grobbendonk	
Tel.: 014/545329 Fax:	
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:	

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)					
☒ Niet ingedeeld	Inhoud 3600 L	☐ Ingedeeld	Inhoud	☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)	☐ Klasse 3 (17.3.6.1b)
☒ Cilindrisch	☒ Parallelepipedisch	☐ Rond	☐ Ovaal	☐ Klasse 2	☐ Klasse 1
☒ Toegankelijk	☐ Inkuiping	☐ Niet toegankelijk	☐ groeve	Datum van plaatsing: 2009	
☒ Staal	☐ Polyester	☐ Polyethyleen	☐ Andere:		

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)				
	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒	☐	☐
Staat toezichtspuit			☐	☐
Dichtheid toezichtspuit			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☒	☐	☐
Algemene staat			☒	☐
Waterdicht			☒	☐
Koolwaterstofdicht			☒	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☐	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☐	☐	☐
Stookoliefilter	☐	☐	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)					
		Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☒	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☒	☐	☐
	Electronische sonde	☒	☐	☒	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Kathodische bescherming	mV	☐	☒	☐	☐
OPMERKINGEN					
de dubbelwandige tank tank aan zuigstap moet nog aange- sloten worden					


TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)				
	uit- gevoerd	niet uit- gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	☒	☐	☒	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☒	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐
	Overdruk	☐	☒	☐
	Andere	☒	☐	☒
Potentiaalmeting	☐	☐	☐	☐
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport Van toepassing ☐ Ja ☒ Nee				

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
geen keuring 10 jaar geldig	
Boven het vloeistofniveau: / dB	
Onder het vloeistofniveau: / dB	
Drukverlies: / mbar/h	
Drukverlies: / mbar/h	
mV	
Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Nee	
bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel	


BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)	
☒ Groen	De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje	De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood	De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS	
Voornaam en achternaam: Luc Segers	
Erkenningsnummer: 5102009	

DATUM KEURING: 24 - 07 - 2009	
DE VOLGENDE CONTROLE	
MOET GEBEUREN VÓÓR 24 - 07 - 2019	



(handtekening erkend technicus)



voor kennisname,

(handtekening klant)