

VERBRANDINGSATTEST		☒ onderhoud		☐ keuring voor eerste ingebruikname		volgnummer attest: 215108			
Firma (ook invullen indien zelfstandige)				Technicus					
naam: DELRUE SANITAIR EN VERWARMING BVBA straat en nummer: Kerkstraat 131 postnummer en gemeente: 8570,Anzegem tel: 056680680 e-mail: service@delruegroup.be ondernemingsnummer: BE0430627738				voornaam en achternaam: Dieter Vercaempst erkenningnummer: GV / TV TV05079 Datum onderhoud: 18-12-2025 Arbeidsduur: van 15:00 tot 16:30					
Klant				(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)					
voornaam en achternaam: Christiaens Peter straat en nummer: Chemin Du Renard 26 postnummer en gemeente: 7750;Amougies tel: +32489303734 e-mail: christiaens.huyghe@gmail.com				Naam stooktoestel : ACV straat en nummer: Scheldestraat 79 postnummer en gemeente: 8553;Zwevegem tel: e-mail: christiaens.huyghe@gmail.com					
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)									
☒ Centraal*: ☐ Gasvormige brandstof: ☒ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof:		☒ aangesloten als type B 23 (open) ☐ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ houtpellets		☐ aangesloten als type C (gesloten) ☐ LPG ☐ premix (GI) ☐ houtblokken		☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ andere, namelijk:			
Toestel				Brander (enkel CV)					
merk: ACV type: BNE1 bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 80542 nominale vermogen (kW): 25				merk: Weishaupt type: WL5/1a bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 5049365 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 1,67kg/h					
Goede staat van werking				eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting ** ☐ LL ☐ 25 ☐ 50 ☐ 75 ☒ HL	OK	Niet OK
Keteltemperatuur				°C	1,2				
sproeier: merk en type					1				Danfoss
sproeier: debiet					1				0,50
sproeier: hoek				graden	1				60
Pompdruk				bar	1				12
gasdruk Teller				mbar	2				
Gasblok				mbar	2				
Branderbed				mbar	2				
rookindex				Bacharach	1				
zuurstof (O₂)				%	1,2				5.1
koolstofdioxide (CO₂)				%	1,2				11.5
koolstofmonoxide (CO)				mg/kWh	1,2				89.4
rookgastemperatuur (t₉)				°C	1,2				172
temperatuur verbrandingslucht (tₐ)				°C	1,2				17.1
nettotemperatuur (t_g - t_a)				°C	1,2				154.9
verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hs)				%	1,2				86.3
verbrandingsrendement (onderwaarde; Hi)				%	1,2				92.3
Stikstofoxide (NOx) O₂-referentie (%):				mg/m³					
Serienummer Testo					1,2				63497234
datum					1,2				18/12/2025
tijd					1,2				16:20:09
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling					1	☒ OK		☐ Niet OK	
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanal (aangesloten als type B)					1,2	☒ OK		☐ Niet OK	
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook					3	☐ OK		☐ Niet OK	
Veilige staat van werking									
druk rookgasafvoerkanal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)				-11.2 Pa	1,2,3	☒ OK		☐ Niet OK	
verluchting en ventilatie stooklokaal					1,2,3	☒ OK		☐ Niet OK	
dichtheid rookgasafvoerkanal (aangesloten als type C)					1,2	☐ OK		☐ Niet OK	
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)					2	☐ OK		☐ Niet OK	
* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten									
** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn									
Eindbeoordeling				Het stooktoestel werkt ☒ goed ☐ Niet goed ☒ veilig ☐ niet veilig					
				Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 18/12/2026					
Gebreken en maatregelen									
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: Andere opmerkingen:									
					voor kennisname 				
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))					(handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen				
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichhouders. Meer informatie op www.veiligerwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/ privacy).									

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 215108
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: DELRUE SANITAIR EN VERWARMING BVBA straat en nummer: Kerkstraat 131 postnummer en gemeente: 8570, Anzegem tel: 056680680 e-mail: service@delruegroup.be ondernemingsnummer: BE0430627738		voornaam en achternaam: Dieter Vercaempst ☒ erkend technicus: GV / TV <u>TV05079</u> ☒ Schoorsteenveger 	
		Datum reiniging: 18-12-2025 Arbeidsduur: van 15:00 tot 16:30	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: Christiaens Peter straat en nummer: Chemin Du Renard 26 postnummer en gemeente: 7750, Amougies tel: +32489303734 e-mail: christiaens.huyghe@gmail.com		Naam stooktoestel : ACV straat en nummer: Scheldestraat 79 postnummer en gemeente: 8553, Zwevegem tel: e-mail: christiaens.huyghe@gmail.com	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☐ Gasvormige brandstof: ☒ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☒ aangesloten als type B 23 (open) ☐ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ houtpellets ☐ LPG ☐ premix (GI) ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk: ☐ aangesloten als type C (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
*indeling volgens NBN CR 1749			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: ACV type: BNE1 bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 80542 nominaal vermogen (kW): 25		merk: Weishaupt type: WL5/1a bouwjaar: 2001 fabricatienummer: 5049365 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 1,67kg/h	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: Gasvormige brandstof: (erkend technicus) Vloeibare brandstof: (erkend technicus) Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☒ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid ☐ ontstopping ☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander ☒ reiniging van de filters ☒ reiniging van de ketel ☒ reiniging van de brander ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		18/12/2026	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		18/12/2026	
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolde vakman (vaste brandstof))		voor kennisname  (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).