

Conformiteitsattest voor mazoutreservoirs

Firma

Comfort Heating BV (Exclusive Heating Systems)
 Evence Coppélaan 96 bus 2
 3600 Genk
 089/ 35 51 30
info@comfortheating.be
www.comfortheating.be
 BE 0543.791.797
 Bank : BE53 3631 4422 0953

Klant Opdrachtgever :

Colemant Tan
 Gruitroderkierel 96
 3960 Bree
 0472/ 75.92.58

Adres reservoir indien verschillend van klant :

Nominale reservoir : 5000 liter
 Materiaal buitenwand : FWR enkel metaal
 Nummer van het reservoir : ✓

☐ toegankelijk ☒ ontoegankelijk

Mazoutreservoir- kleiner dan 6000 liter (voor de verwarming van een gebouw)

Datum ingebruikstelling of vorige controle : 2020
 Datum uitvoering controle : 16/12/2025

Controles :

Dichtheidscontrole : ☒ ok ☐ niet ok
 Visuele controle van toebehoren : ☒ ok ☐ niet ok
 Overvulbeveiligingssysteem : ☒ ok ☐ niet ok
 Controle aanwezigheid water en slib : ☒ ok ☐cm
 Lekdetectiesysteem : ☐ ok ☒ niet aanwezig
 Certificaat vorige controle : ☒ ok ☐ niet aanwezig
 Visuele controle buitenwand : ☐ ok ☒ niet

*Bijzondere opmerkingen :

*Verdere exploitatie toegelaten/~~niet toegelaten~~

Mazoutreservoirs ingedeeld in klasse III

Datum in gebruikstelling of vorige controle :
 Datum uitvoering controle :

Controles :

Algemeen onderzoek

- a) Visuele controle uitwendige zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats : ☐ ok ☐ niet ok
- b) Kathodische bescherming : ☐ ok ☐ niet aanwezig
- c) Lekdetectiesysteem : ☐ ok ☐ niet aanwezig
- d) Overvulbeveiligingssysteem : ☐ ok ☐ niet ok
- e) Controle aanwezigheid water en slib : ☐ ok ☐cm
- f) Certificaat vorige controle : ☐ ok ☐ niet aanwezig
- g) Dichtheidsbeproeving (30hPa/min) : ☐ ok ☐ niet ok
- h) Verontreiniging buiten het reservoir : ☐ ok ☐ niet ok

*Bijzondere opmerkingen :

*Verdere exploitatie toegelaten/~~niet toegelaten~~

*Merktaken : groen-oranje-rood

*Beperkt onderzoek = punten a,b,c,d,e,f

Groen : het reservoir mag verder in gebruik genomen worden.

Oranje : het reservoir mag nog 6 maanden in gebruik gehouden worden, maar intussen moeten de nodige herstellingen gebeuren.

Rood : het reservoir mag niet meer bijgevoerd worden en moeten buitengebruik gesteld worden.

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

De volgende controle dient uitgevoerd te worden voor : 16/12/2030

Technicus: erkenningsnummer SV 02460

Naam :

Handtekening : De Hondt Man

Naam en handtekening klant :