


Opdrachtgever :

Dhr. Davy Van Geert
Suikerstraat 36
9260 Schellebelle



Elektricien :

Michaël Van Geert + 0409
Suikerstraat 31
9260 Schellebelle
GSM : 0485/61.13.08




Werk :

Suikerstraat 36
9260 Schellebelle

Spanning :

230V MONO

Keuringsorganisme :



12/12/05

Automaat A => Verlichting kelder
=> Verlichting living
=> Wandverlichting living
=> Verlichting tellerkast

Automaat B => Verlichting eetplaats
=> Verlichting hal

Automaat C => Verlichting toilet
=> Verlichting traphal
=> Verlichting slaapkamer 1
=> Verlichting slaapkamer 2
=> Verlichting zolder

Automaat D => Stopkontakten eetplaats + hal

Automaat E => Stopkontakten living

Automaat F => Stopkontakten slaapkamer 1

Automaat G => Stopkontakten slaapkamer 2 + traphal

Automaat H => Stopkontakten zolder + tellerkast

Automaat I => deurbel


Automaat J' => Verlichting voortuin
=> Verlichting oprit


Automaat K => Hoofdzekering bord achterbouw

Aut. F	Aut. G	Aut. H	Aut. I	Diff. J	Aut. J'	Beltransfo	Télé rup tor
20A	20A	20A	4A	40A/ 30mA	16A	230V/12V	


Hoofd- differentieel 40A/300mA	Aut. K achterbouw 32A	Aut. A 16A	Aut. B 16A	Aut. C 16A	Aut. D 20A	Aut.E 20A
--------------------------------------	-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Aardingslat







Grondplan benedenverdieping




Grondplan bovenverdieping




Grondplan bovenverdieping



Grondplan benedenverdieping



Grondplan zolderverdieping



Grondplan benedenverdieping

