

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

Verslag van onderzoek: controle van een zonnepaneelinstallatie

Datum van bezoek: 22-11-2022	Inspecteur: Husseyin Ciger	Besluit: Conform
Plaats van onderzoek:: Winterlaan 8 - Deinze 9800	Keurtype: De ingebruikname nieuwe installatie (6.4)	
Verslagnummer: 3.341		

Algemene beschrijving

Adres	Winterlaan 8 - Deinze 9800
Eigenaar	Eigenaar Winterlaan 8 - 9800 Deinze
Adres van eigenaar	
Installateur	Venntech

Algemene beschrijving

DNB	Fluvius
EAN	Ean nodig
Algemene bescherming	40 A
Net spanning	2X230 V
Nummer teller	1SAG1105086128
meterstand dag	000104,708
Differentieel	300mA - 40A

Fotovoltaïsche installatie

Pn module:	400 W
Aantal modules:	6
Pn module 2:	400 W
Aantal modules 2:	9

Omvormer(s)

Merk	Model	Vermogen AC max (VA)
SMA SUNNY BOY	Sunny Boy SB5.0-1AV-41	5000 W
SMA SUNNY BOY	Sunny Boy Storage	3680 W

Serienummer omvormer 1: 3014249608

Atlas Controle
 Chaussée De La Hulpe 181 box 1
 1170 Brussels
 Belgium

Batterij(en)

Merk	Type	Opslagtechnologie	Werkelijke capaciteit	Vermogen
BYD HVM	False			8,28kW

Wijze van aansluiting

Controles en metingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding	5 Ω
Isolatie	>0,5MOhms
Aansluiting	OK
Directe en onrechtstreekse aanraking	OK
Bescherming tegen overstroom	OK
Vast materieel	OK
Equipotentieels	OK
Schema's	OK


Besluit

BESLUIT : CONFORM

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Voor de directie, de inspecteur:



Annexes



Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Belgium

