

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	
naam:	ANDRIES DE NIJS BV
straat en nummer:	WIJMENSTRAAT 57
postnummer en gemeente:	9340 IMPE
tel:	gsm: 0474/51.29.64
e-mail:	info@andriesdenijs.be
ondernemingsnummer:	SV06260

volgnummer attest: _____

Technicus	
naam:	ANDRIES DE NIJS BV
straat en nummer:	WIJMENSTRAAT 57
postnummer en gemeente:	9340 IMPE
erkeningsnr. SV	0474/51.29.64
datum controle:	13/12/25
arbeidsduur:	info@andriesdenijs.be
	SV06260

Klant	☐ particulier ☐ onderneming
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	
naam:	Immo De Ras
straat en nummer:	Hoogstraat 20
postnummer en gemeente:	9340 Leede
tel:	gsm:
e-mail:	

Adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ N.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	Banevoerschaek 6
postnummer en gemeente:	9340 Leede
tel:	gsm:
e-mail:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 1200 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	
☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☐ staal (enkelwandig) ☒ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 2015		tanknummer: _____	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____	
merk: DESPLENTERE	fabricagenummer: 15-1387
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: CP04-15/0970 ☐ n.v.t.
norm: HCC001	
☐ inhoud: 1200	☐ diameter: 750 en lengte: 1260
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlareem).	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest		☐ aanwezig, datum: _____ ☒ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	
inkuiping ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstructie / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel I					
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlareem)		aanwezig		niet aanwezig	
		ok	niet ok	ok	niet ok
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlareem)	fluit	☒	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☒	☐	☐
	andere:	☐	☒	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlareem)	☐ uitgevoerd	hoeveelheid water: _____ cm			
		pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)			
		geleidbaarheid: _____ μ S/cm ☐ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)			
		bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist)			
		☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____			

potentiaalmeting		☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____							
lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het Vlaamse)		permanent:		op basis van:		ok		controle werking niet ok	
☒ aanwezig		☐ ok		☐ vloeistof		☐		☐	
☐ niet aanwezig		☐ niet ok		☐ onderdruk		☐		☐	
☐ n.v.t.				☐ overdruk		☐		☐	
				☐ peilbuis + sensor/detector		☐		☐	
				☒ andere: KIJK GLAS		☒		☐	
				akoestisch of visueel alarmsignaal		☐		☐	
dichtheidsbeproeving		☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd		☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBµV onder het vloeistofniveau: _____ dBµV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode: _____		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.			
		☐ opmerkingen: _____							
kathodische bescherming:		☐ aanwezig ☐ ok		☐ niet aanwezig ☐ niet ok		☒ n.v.t. opmerkingen: _____			
peilmeting				aanwezig		niet aanwezig		controle werking ok niet ok	
		peilstok		☐		☒		☐	
		mechanisch		☒		☐		☒	
		pneumatisch		☐		☒		☐	
		hydrostatisch		☐		☒		☐	
		ultrasoon		☐		☒		☐	
		andere:		☐		☒		☐	
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)									
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op _____ / _____ / _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op _____ / _____ / _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee									
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: _____ _____ ☐ n.v.t.									
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____									
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok									
opmerkingen: _____									
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.									
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden									
EINDBEOORDELING									
☒ groen		De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.							
☐ oranje		De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.				De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:			
☐ rood***		De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.							
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaal of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.									
WAARSCHUWING Niet-ingeedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geleid. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijdende schade aan de bodem en/of de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester. In een alternatieve verwarmingsbron.									
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare ruimte, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.									
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 13/12/2035 ☐ n.v.t.									
handtekening erkend technicus					handtekening klant				
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .									