



Scannez ou Cliquez

À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Organisme de contrôle

Nom:	ATLAS CONTROLE ASBL	N° de TVA:	0732.536.476
Rue:	Chaussée de la Hulpe	Nrº:	181 Boîte: 1
Localité:	1170 Watermael-Boitsfort		
Téléphone:	+32 2 726 64 04	E-mail:	info@atlascontrole.be
Identification inspecteur:	Patrick Palm	Référence de rapport:	12608
Date du contrôle:	31/01/2024	Date du rapport:	31/01/2024

Installation

EAN: 541448965000281177

Adresse: Boulevard du Triomphe 147 - 1160 Auderghem

Caractéristiques du compteur gaz

Il n'y a pas de compteur gaz

Caractéristiques de l'installation

- Pression de service en mbar: 20
- Installation neuve

Numéro(s) de l'(des) "Attestation(s) de conformité d'une installation fonctionnant au gaz naturel pour l'ouverture du compteur gaz conformément à l'A.R. du 28/06/1971":

Attestation(s) de conformité Elgacert: [210017383](#)

Annexe(s)

CE RAPPORT DE CONTROLE DOIT ÊTRE SOUMIS AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL



Scannez ou Cliquez

À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Annexe 1 - report-06c83e0b-6535-4b11-9f4a-83846faf8ed1.pdf



Organisme d'inspection agréé/Erkend Keuringorganisme

Atlas Control
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

RAPPORT DE VISITE D'INSTALLATION GAZ

Numéro de rapport:

12.608

Date du contrôle

31/01/2024

Lieu du contrôle

Bd du Triomphe 147, 1160 Auderghem,
Belgique

Testeur d'installation

Agent-visiteur

Patrick Palm

Conclusion:

L'installation est conforme

Nature du contrôle de l'installation: Date d'émission:

Avant la mise en service

V1 01/02/2024 07:55:17

Testo312 - 018/063667131

Données générales

Adresse de l'installation Bd du Triomphe 147, 1160 Auderghem, Belgique
Désignation de l'appartement Appartement 1er étage
Propriétaire Bd du Triomphe 147
Adresse du propriétaire Bd du Triomphe 147, 1160 Auderghem, Belgique
Installateur
Concerne

Compteur

Etat du compteur A installer par le GRD
Numéro de compteur /

Description générale et caractéristiques

Type de gaz Gaz naturel
Pression de service 20 mbar
Plans de l'installation Voir l'attestation art. 48
Longueur des canalisations (m) 12

Canalisation

PLT

Appareils

Marque	Modèle	Pn (kW)	Catégorie gaz
Vaillant	ecoTEC pro VCW 286 (C33)	24	I2E(S)B

Conversion au gaz riche Votre appareil doit encore faire l'objet d'un réglage par un professionnel après la conversion (I2E(S),I2E(R)...)

Examen

Contrôle visuel des parties visibles OK
Essai d'étanchéité OK
Test avec Manomètre de précision : Testo312 - 018/063667131
Gaz d'essai Air
Pression d'essai 150 mbar

info@atlascontrol.be http://www.atlascontrol.be TVA: BE0732536476 BNP: BE48 0018 7170 5027

Page : 1 / 2

CE RAPPORT DE CONTROLE DOIT ÊTRE SOUMIS AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL



Scannez ou Cliquez

À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ



Organisme d'inspection agréé/Erkend Keuringorganisme

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

Libellé

Conclusion

Conclusion : conforme

Suite à l'examen, l'installation est déclarée **conforme** aux normes NBN B61-001, NBN B61-002 et NBN D51-003

Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant: Non applicable

Signature de l'agent-visiteur:



Rapports d'ouverture





Scannez ou Cliquez

À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Conclusion

Sur base de la référence de rapport 12608 l'organisme de contrôle atteste:

1. Avoir testé l'étanchéité de l'installation. Le test d'étanchéité donne satisfaction.
2. Que l'installation neuve contrôlée est conforme aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur et est techniquement sûre.

Prescriptions appliquées: NBN/DTD B 61-002:2021,NBN D 51-003:2010+A2:2021

Créé le: 01/02/2024 08:01:55

Par: Patrick Palm

ATLAS CONTROLE ASBL

CE RAPPORT DE CONTROLE DOIT ÊTRE SOUMIS AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL