

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Dr. De Biestraat 44, 2250 Olen

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 13029-G-OMV_2018008968/EP18817/A001/D01/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 08-12-2021

Handtekening:

BILLY LOUIS

Jurgen OOMS
EP18817

Dit certificaat is geldig tot en met 13 november 2030.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.

E8

Eis BEN
E40 E30

Andere eisen

- | | |
|--|--|
| ✗ Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ✓ Het S-peil (S30) voldoet . |
| ✓ Vloeren | ✓ Het risico op oververhitting is beperkt . |
| ✗ Muren | ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ✓ Vensters | ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ✓ Dak | |
| ✓ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	26/01/2018
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	13/11/2020
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	4.222
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	63
Beschermd volume (m ³)	1129
Verliesoppervlakte (m ²)	719
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	363
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	5,80
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,31
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	-376
Gebouw-id / gebouweenheid-id	20566128 / 20566129

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

BILLY LOUIS
Jürgen OOMS
Brusselsesteenweg 208, 9090 Melle
EP18817 | 0842425303

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.