

Vlaamse overheid

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

E-mail: veka@vlaanderen.be

Website: www.energiesparen.be

**Vlaanderen**
is energie en klimaat

EPB-aangifte

Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw**epbe1: Industrie****44001-G-116/2016/EP02064/E219/D01/SD001****Dossiernaam: Basisdocument EPB - Niet residentieel - industrie****Dossiercode: E219****Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)****Industrie****Ontvangstdatum: 03/05/2024****EPB-software 3G versie 14.0.3****Aalter****Waarvoor dient dit formulier?**

Dit formulier is het bewijs dat u de EPB-aangifte hebt verstuurd aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Dit formulier bevat de invoergegevens en de resultaten van de berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het (deel van het) gebouw waarvoor u aangifte doet. Dit formulier bevat de gegevens die door de verslaggever elektronisch zijn verstuurd aan de Energieprestatiedatabank.

In rubriek E kunt u zien of het project voldoet aan de geldende EPB-eisen. Voor dossiers waarbij uit de EPB-aangifte blijkt dat niet voldaan is aan de EPB-eisen, wordt door het VEKA een administratieve geldboete opgelegd.

Wat moet u met dit formulier doen?

Het afgedrukte formulier moet ondertekend worden door de aangifteplichtige en de verslaggever. De verslaggever bewaart dit ondertekende formulier gedurende 5 jaar na de datum van ontvangst, de aangifteplichtige 10 jaar.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over dit formulier?

Als u vragen hebt over dit formulier of over de procedure ervan, dan kunt u contact opnemen met het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, e-mail: veka@vlaanderen.be.

Privacy

De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in bestanden. Uw gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook anoniem verwerkt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om de gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.

A. Algemene gegevens van epbe1: Industrie**1. Ligging**

Straat, nummer en busnummer: Venecolaan 56 B1

Postnummer en gemeente: 9880 Aalter

Naam v/d verkaveling:

Lotnummer:

Afdeling:

Sectie:

Nummers:

Kadastrale gegevens: 1

B

83s4

2. Data

Datum aanvraag stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 23/05/2016

Datum verlenen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning: 18/07/2016

Startdatum van de werken: 01/06/2018

Datum van ingebruikname: 01/01/2022

Datum einde van de werken: 31/12/2021

3. Omschrijving

Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)

Nieuwbouw na sloop (herbouw): Nee

Bestemming(en): Industrie

Sociale huisvesting: Nee

Omschrijving EPB-eenheid / gebouw: loods voor industriële opslag

B. Persoonlijke gegevens**1. Gegevens van de aangifteplichtige 1**

Voor- en achternaam:

Functie:

Firma:

KBO-Nummer:

Is ook eigenaar:

2. Overdracht van aangifteplicht

Er vond een eigendomsoverdracht plaats van de EPB-eenheid of het gebouw tussen het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning en het indienen van de EPB-aangifte met overdracht van de aangifteplicht.

☒ Ja

☐ Nee

3. Gegevens van de verslaggever

Voor- en achternaam : IGNAS BOGAERT

Landcode, postnummer en gemeente: BE 9880 Aalter

Telefoonnummer: 093746008

Code verslaggever: EP02064

4. Gegevens van de architect belast met de controle op de werkzaamheden

Voor- en achternaam: Dieter Peeters

Firma: Dieter Peeters architecten

C. Resultaten van epbe1: Industrie

1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden

Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde [W / m ² K]	Maximale U-waarde [W / m ² K]	R-waarde [m ² K / W]	Minimale R-waarde [m ² K / W]	Voldaan
binnenwand AVR	0.85	/	/	/	/
buitenwand - betonpaneel	0.22	0.24	/	/	ja
D1	1.80	2.0	/	/	ja
dak	0.22	0.24	/	/	ja
P1	1.17	2.0	/	/	ja
vloer	0.17	0.24	/	/	ja

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Naam scheidingsconstructie	U-waarde glas [W / m ² K]	Maximale U-waarde glas [W / m ² K]	Voldaan
dak- rookluiken	1.40	1.4	ja

Gemiddelde U-waarde van de vensters, van lichte gevels en andere transparante delen

	U-waarde [W / m ² K]	Maximale U-waarde [W / m ² K]	Voldaan
Gemiddelde U-waarde van andere transparante delen van epbe1: Industrie	1.92	2.0	ja

2. K-peil resultaat

Deze EPB-eenheid is deel van K-peil volume: Kv5

Beschermd volume: 1764.0 m³

Verliesoppervlakte: 338.1 m²

Gemiddelde U-waarde: NaN W/m²K

Compactheid: 5.217 m

De invloed van de bouwknopen werd in rekening gebracht met optie C

K-peil	K-peil eis	Voldaan
25	40	ja

3. E-peil resultaat

Niet van toepassing

4. Netto energie-behoefte voor verwarming

Niet van toepassing

5. Resultaat op het vlak van oververhitting

Niet van toepassing

6. Resultaat op het vlak van de hoeveelheid hernieuwbare energie

Niet van toepassing

7. Resultaat op het vlak van ventilatie**Nieuwe ruimten**

Naam ruimte	Code ruimte	Ruimtecategorie	Gebruiks - oppervlakte [m ²]	Minimale toevoer [m ³ /h]	Toevoer [m ³ /h]	Minimale afvoer [m ³ /h]	Gecombineerde afvoer [m ³ /h]	Voldaan
ruimte1: productiehal	R01	Laad- en losruimte	126.0	/	/	/	/	/

8. Resultaten op het vlak van installaties

Niet van toepassing

D. Resultaten van de gemeenschappelijke delen en aangrenzende onverwarmde ruimtes (AOR)**1. Resultaten op het vlak van de U-waarden of de R-waarden van gemeenschappelijke delen****Opake scheidingsconstructies, deuren, poorten en glasbouwstenen**

Niet van toepassing

Centrale U-waarde van de beglazing van vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Niet van toepassing

Gemiddelde U-waarde van de vensters, lichte gevels en van andere transparante delen

Niet van toepassing

2. Resultaat op het vlak van ventilatie van de niet-residentiële gemeenschappelijke delen

Niet van toepassing

3. Resultaat op het vlak van ventilatie van de aangrenzende onverwarmde ruimte(n)

Niet van toepassing

E. Samenvatting van de resultaten

Naam gebouw: Industrie
 Naam EPB-eenheid: epbe1: Industrie
 Aard van de werkzaamheden: Nieuwbouw (of hiermee gelijkgesteld)
 Bestemming: Industrie
 Nieuw gecreëerd beschermd volume: 1764.0 m³
 Verbouwd beschermd volume: /

	U-waarden en/of R-waarden	K-peil	E-peil	Ventilatie	Over- verhitting	Netto energie- behoefte voor verwarming	Hoeveelheid hernieuwbare energie	Installaties
Eis	☒	40	/	☒	☐	/	/	☐
Bereikte prestatie	/	25	/	/	/	/	/	/
Conformiteit	voldoet	voldoet	/	voldoet	/	/	/	/

Datum: 6/5/2024

De aangifteplichtige,

De aangifteplichtige,
/De verslaggever,
IGNAS BOGAERT

(handtekening)

(handtekening)

F. Bijlagen bij de EPB-aangifte

- | | |
|----------------------------------|---|
| - Energieprestatiecertificaat | |
| - Formulier Opdeling bouwproject | X |
| - Transmissieformulier | X |
| - EPW-formulier | |