

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	
naam:	ANDRIES DE NIJS BV
straat en nummer:	WIJMENSTRAAT 57
postnummer en gemeente:	9340 IMPE
tel:	gsm: 0474/51.29.64
e-mail:	info@andriesdenijs.be
ondernemingsnummer:	SV06260

volgnummer attest: _____

Technicus	
naam:	ANDRIES DE NIJS BV
erkenningsnr. SV	WIJMENSTRAAT 57
datum controle:	10/11/26 9340 IMPE
arbeidsduur:	0474/51.29.64
	info@andriesdenijs.be
	SV06260

Klant	☐ particulier ☐ onderneming
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	
naam:	Louwerens M.
straat en nummer:	Gevaardsbergseweg 156
postnummer en gemeente:	9400 Nederhamelt
tel:	gsm:
e-mail:	

Adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ N.v.t.	
naam contactpersoon:	
straat en nummer:	Molenveld 3
postnummer en gemeente:	9450 Moalbeek
tel:	gsm:
e-mail:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 3300 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		onderneming: ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L	
☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☐ cilindrisch ☐ rond ☒ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 1936		tanknummer: _____	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig	☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm:	
☐ inhoud: 3300	☐ diameter: _____ en lengte: _____
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlaream).	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest _____		☐ aanwezig, datum: _____ ☒ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	
inkuiping ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter
			☒ AANWEZIG ☐ NIET AANWEZIG
		andere toebehoren: _____	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☐ ok ☒ niet ok	opmerkingen: niet zichtbaar aan elke zijde
	algemene staat tank	☐ ok ☒ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____
groeve / prefabconstructie / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____

beproeving deel I							
waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.177, van titel II van het Vlaream)		aanwezig		niet aanwezig		controle werking	
		ok	niet ok	ok	niet ok		
	fluit	☒	☐	☐	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☒	☐	☐	☐	☐
	andere:	☐	☒	☐	☐	☐	☐
water- en slibmonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlaream)	☐ uitgevoerd hoeveelheid water: _____ cm pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: _____ μ S/cm m S/cm (>300 m S/cm, inwendige inspectie vereist) bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok						
	☒ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____						

potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____
------------------	--

lekdetectiesysteem (bijlage 5.173, van titel II van het Vlaamse)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:	ok	controle werking niet ok
		☐ fluïdum	☐	☐
		☐ onderdruk	☐	☐
		☐ overdruk	☐	☐
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐
☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.		☐ andere:	☐	☐

dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.	<i>Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.</i>	
	☐ uitgevoerd		☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dB μ V onder het vloeistofniveau: _____ dB μ V ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode: _____
	☐ opmerkingen: _____		

kathodische bescherming:	☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____
--------------------------	--

peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
	peilstok	☐	☐	☐	☐
	mechanisch	☐	☐	☐	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐
andere: <i>peildarm</i>	☒	☐	☐	☒	

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek:	☒ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op / / , rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
kathodische bescherming**:	☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: _____ _____ ☐ n.v.t.

onderzoek van de staat van de binnenwand:	inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok ☒ n.v.t. niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm ☐ uitgevoerd opmerkingen: _____
---	--

onderzoek van de staat van de buitenwand:	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
opmerkingen: _____	

**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
_____ _____ _____	

EINDBEOORDELING	
☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☒ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaat of klevaer aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING
Niet-ingeedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëldigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voorschrjding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoffekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór <i>10/1/2026</i> ☐ n.v.t.	
<i>Adm</i> handtekening erkend technicus	_____ voor kennisname handtekening klant
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .	