



Romeinsesteenweg 524
1853 Strombeek-Bever
tel. 02 880 8890
info@aceg.be
www.aceg.be



Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

Date inspection: 28/07/2015

Inspecteur: Jarno Van Gansen

Installateur: -

Date rapport: 28/07/2015

N° TVA:-

N° C. Ident:-

Marque et type appareillage de mesure: Fluke
1653B

N° série:: 1775063

Appareil peut être utilisé jusqu'au: 16/01/2016

Adresse de l'installation:

Rue Chaussée de Gand
Numéro 1202 studio 4
Code postal 1082
Commune Bruxelles
Type appartement

Propriétaire:

Nom -
Rue -
Numéro -
Code postal -
Commune -

EAN : 54

N° compteur: 7936107

Type de contrôle:

Contrôle périodique d'une installation domestique selon les articles RGIE 271, 271bis et 86.

Distributeur: SIBELGA

Tension: 1~230V

Liaison comp / tableau: mm²

Protection Max: 10 A

Nombres tableaux: 1

Nombres circuits: 5

Prise de terre: Pen piquet RE: 15 Ω

Ri GEN: 33,5 MΩ

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

IΔ	In	Ikt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300 mA	40 A	22,5kA2s (3000A)	A	5	ok	ok
30 mA	25 A	22,5kA2s (3000A)	A	-	ok	ok
mA	A			-	-	-

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Protection	Section	Nombres circuits	Protection	Section
Curve	IN	P	Curve	IN	P
4	C	16	2	mm²	mm²
1	gL	40	2	mm²	mm²
				mm²	mm²
				mm²	mm²

Contrôle visuel (général)

☐ BON ☒ PB

Contact direct

☒ BON ☐ PB

Contact indirect

☐ BON ☒ PB

Raccordement

☒ BON ☐ PB

Schéma correct

☐ BON ☒ PB
schéma en annexe par Aceg asbl ☐

Liaisons équipotentiels

☒ BON ☐ PB

☐ pas d'application

☐ en attente

Continuité

☒ BON ☐ PB

Éclairage / machines

☐ BON ☐ PB ☒ PA

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

Infraction: Schémas de l'installation non présents. RGIE art. 16, 268 et 269.

Infraction: Réaliser ou compléter le repérage des circuits/départs et/ou appareillages, bornes de raccordements, etc. (art.16, 252 du RGIE).

Infraction: De différentiel de 30mA doit avoir une valeur de 40A.

Note: L'installation électrique est à remettre en conformité selon les directives du RGIE.