Rapport nr.: 3055375
Elekt. Mij. Klant Nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : .....
Stand II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERKGELEGENHEIDSELEKTRISCHE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / ~~AREI art. 276~~ / .....
Aanvulling verslag nr. .....
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging~~
Type der lokalen : Appartement 2de links
Plaats van onderzoek : Crysantenstraat VB 1/1 92 Bus 4 2610 Wilrijk
Eigendom van : Inge Sonck Crysantenstraat
Opdrachtgever : Desmedt - Van Byck BVBA Edward Keuvelsstraat 36 2020 Antwerp
Installateur : .....
BTW : ..... ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....
Onderzoeker : Azdad Ali Datum van onderzoek : 31.10.2006

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ 3 x 230 V ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 40A. Omschakelaar: stand : .....
Hoofdbeveiliging : Zek. : ~~Aut.~~ ~~zek.~~ VT Matschappij Schak. : .....
Meter-bordverbinding : kabeltype : VOB aantal geleiders : 5 doorsnede : 6 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : ..... aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm²
Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : ~~lus / baren~~ / pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 4,6 Ω
Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 10 Algemene isolatieweerstand : >30 MΩ
Diff. schak. : algemene : 40A/300 mA bijkomende : 40A/30 mA

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding ~~aangesloten~~ niet aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~aangesloten~~ niet geplaatst.

INBREUKEN

Geen

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
~~De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het letteren OCB.~~
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 31/10/2031 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~blijven staan zonder verdraging van de veiligheid aan de veiligestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

vr. de directeur,
de onderzoeker

NOTA ONDERNEMINGEN : Reglement art. 535 lid 3 van AREI niet de documenten ter kennis worden gebracht van het correct voor veiligheid, gezondheid en verhaalrisico der werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachtens het AREI bent U verplicht :
1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.