Beter Zeker.
Bien Sûr.

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10Ie006 of 10Ie008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Van der Sweepstraat 3, 2000 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0292-161229-01

Datum van het onderzoek : 29/12/2016
Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : STRYPSTEEN MARC
LISPERSTRAAT 4 glvl
2500 LIER


EIGENAAR : STRYPSTEEN MARC
Adres : LISPERSTRAAT 4 1eV
2500 LIER

OPDRACHTGEVER : STRYPSTEEN MARC
Adres : LISPERSTRAAT 4 glvl
2500 LIER

INSTALLATEUR : STRYPSTEEN MARC
Adres : LISPERSTRAAT 4 glvl
2500 LIER

BTW of IK :

Visualisatie van de installatie



EAN : **Teller nr.** 61656009 **Index :**

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Nieuwe Installatie /	Type der Lokalen :	Appartement
Begin werken fundering:	Na 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	XVB 4 x 10 mm²	Bescherming van de aansluiting :	aut 40 max A
Type van de aardelektrode:	Lus	Alg. schakelaar: type :	2p 63A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	19
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA:	10,36 Ohm	RI tot	10 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.
ADS 63 / 300
8 X 2PC20
4 X 2PC16
DIFF 40 / 30
6 X 2PC20
1 X 2PC16

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

1 TIJDELIJKE VOEDING VIA KRING 1C NOG AF TE KOPPELEN ALVORENS IN DIENST TE STELLEN!

Besluit

De installatie is conform.

De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.

De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29/12/2041 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,

0292 MARC VERSCHUERE

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS


a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.


Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.


WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS


STAP 1	STAP 2	STAP 3	STAP 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.	Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.	Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 29/12/2041.	BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

Schema's











1A	Stopcontacten living
1B	stopcontacten bord
1C	reserve
1D	Parlofoon
1E	Slaapkamer vooraan
1F	Damkap+vuur ontsteking
1G	Stopcontacten keuken
1H	Frigo+microgolf
1I	Oven
1J	Verliching SLK,living en keuken
1K	Verlichting lavabo
1L	Verlichting SLK vooraan
2A	Stopcontacten CV
2B	stopcontacten lavabo,badkamer en SLK klein
2C	droogkast
2D	vaatwas
2E	ventilatie
2F	wasmachine
2G	buitenverlichting + wc + badkamer

Marc Struyteen
Lisperstraat 4
2500 Lier




BTW 2911612291/52

Marc Stroyateen
Lispesstraat 4
2500 Lier




BTV 29/11/21

Marc Uytsteen
Kiapenstraat 4
2500 Lier



BTW 242/162229/01

Marc Strypsteen
Liopeistraat 4
2500 Lier



BTW 2211/1122/01

Marc Ahyoten
Kiepenstraat 4
2500 Lier