3-eme Dr.

BELAC N° 234-INSP.

ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : / Gestionnaire de réseau de distribution : EANDIS

Nr teller : / N° comp : 15888 MM

Verslag van onderzoek: / Rapport de contrôle:

N°: 88/0086

EAN code : /

Aard onderzoek : AREI / Genre de contrôle : RGIE	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder / Prescription du gest. de réseau de distr.
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	○

Plaats van het onderzoek : / Lieu du contrôle : Lombaardstraat 46 1030 Schaarbeek

Eigenaar / Propriétaire: Immatly Adres : / Adresse :

Installateur : Betaandt Tom BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : / Date du contrôle : 09/06/2011 Ik. / C.I. :

Inspecteur : Vanquickenborne

Onderzoek / Contrôle : ○ Woning / maison ● Appart. 3de Rechts

Spanning : / Tension :	Meter / bord verbinding : / Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : / Protection max. :
230	1x6 mm²	63A

Aardelectrode : / Electrode de terre :	Isolatie : / Isolement :	Aantal verdeelborden : / Nombre de tableaux :
TN / 16 Ohm	23 Mohm	1

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels In (A)	Δ In (mA)	type	Aantal eindstroombanen : / Nombre des circuits terminaux : 6+1 = 7	TestΔIn OK	TestΔIn NOK	1.ΔIn OK	1.ΔIn NOK	AREI / RGIE 270	271bis	278
			A → / 6	●	○	●	○	○	○	●
40	300	A	2x20A-2P	●	○	●	○	○	○	●
40	30	A	3x16A-2P	○	○	○	○	○	○	○
			N 40A-2P	○	○	○	○	○	○	○
			1x 10A-2P	○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : / Contrôle visuel : algemeen : / générale : OK ● NOK ○ direkte aanraking : / contact direct : OK ● NOK ○

Indirecte aanraking : / Contact indirect : OK ● NOK ○

Aansluitingen : / Raccordements : OK ● NOK ○

Potentiaalvereffeningen : / Liaisons equipotentiëlles : OK ○ NOK ●

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM : Datum/date :

Opmerkingen / Remarques :

F/AE Geen schema's aanwezig

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI
en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L' installation est — n'est pas — conforme au RGIE
et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het eéndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK ○	274 AK ○ (18 m →)	276bis HK ○	274 HK ○	..... / .....
271 AK ○		271 HK ○		..... / .....
276 AK ○		271 HK ○		..... / .....

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l' art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : ..... / ..... / .....
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur: .....

ELECTRO-TEST
Otto VANNETELBOSCH
Adj. Quality Manager
Gsm +32 475 83 37 92

NOTA : a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; **b)** de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; **c)** de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit. **d)** de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek, wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. **b)** l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. **c)** l'obligation d'aviser immédiatement la S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. **d)** l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbale de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp.Els/EI1.1.04

	A	B	C	D	E	F	G								Z
Type:															
S:	2,5²	2,5²	4,5²	4,5²	4,5²	10²	4,5²								
	20A	20A	16A	16A	16A	40A	10A								

In opdracht van de FOD Economie, dienen de erkende keuringsorganismen bij de keuring van de elektrische installatie in het kader van de overdracht van eigendom een summier eendraadschema op te stellen. Dit schema heeft enkel betrekking op de zichtbare delen die zonder risico konden waargenomen worden. Bijgevolg garandeert Electro-Test de exactheid, noch de volledigheid van dit situatieschema. De summiere schema's vervangen niet de op te stellen schema's volgens art. 269 van het AREI. Indien deze ontbreken, dienen wij dit als inbreuk te vermelden op het PV.

Par odre du SPF, Economie, les organismes de controle sont obligés, dans le cadre d'une cessation de propriété, d'ébaucher un schéma sommaire unifilaire, à l'occasion du contrôle de l'installation électrique. Ce schéma ne se réfère qu'aux parties visibles qui peuvent être aperçues sans risques. Conséquemment,Electro-Test ne garantit pas l'exactitude, ni l'intégrité de ce schéma de situation. Les schémas récapitulatifs ne remplacent pas les schémas à rédiger selon l'article 269 de l'R.G.I.E. Si ces schémas font défaut, nous sommes obligés de mentionner sur le procès verbal qu'il s'agit d'une infraction.

y 1 — 230 U_N:
Voeding/alimentation:
Sectie/section:

x 2 — 1 — 230 3de Rechts

DSI merk/marque CDR:
Type:
U_N:
I_N:
ΔI_N:

KARAKTERISTIEKEN/ CARACTERISTIQUES	AUTOMATEN/ DISJONCTEURS A → L	SMELTVEILIGHEDEN/FUSIBLES A → L
U_N		
I_N		
Curve/courbe		
I_Δ		

ADRES INSTALLATIE / ADRESSE INSTALLATION:
Naam/nom: Tinna Tobon
Adres(se): Lambermontlaan 66
1030 Schaerbeek
Datum/date: 27/06/2024

ELECTRO-TEST
ELECTRO-TEST
Rdj. Quality Manager
Gsm +32 475 83 37 92
Inspecteur:
Verslagnr/n° de rapport: 88/0086

ELECTRO-TEST