


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

R. Verbelenstraat 38 bus 301, 2870 Puurs-Sint-Amands

appartement

identificatiecode: 12030-G-OMV_2018075293/EP16190/A001/D01/SD013

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **31-05-2022**

Handtekening:

KATRIEN CLEEMPUT

Adviesbureau Cleemput K
EP16190

Dit certificaat is geldig tot en met **1 december 2031**.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil



Het E-peil voldoet.

E24

Eis

E36

BEN

E30

Andere eisen



Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

Vloeren

Muren

Vensters

Dak

Andere constructiedelen



Het S-peil (S22) voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	22/06/2018
Datum einde van de werken	15/11/2021
Datum ingebruikname	01/12/2021
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	5.660
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	69
Beschermd volume (m ³)	407
Verliesoppervlakte (m ²)	263
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	124
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	4,03
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,34
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.026
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31187857 / 31205027

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

KATRIEN CLEEMPUT
Adviesbureau Cleemput K
9290 Berlare
EP16190 | 0568552434

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.