



Beter Zeker.
Bien Sûr.

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Limburg, KOERSELSESTEENWEG 226, 3582 KOERSEL
T: 011 42 18 34, E: btv.limburg@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0039-170907-02

Datum van het onderzoek : 07/09/2017
Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : DE BOULLE - MEYS
ERFSTRAAT 8A
3920 LOMMEL

EIGENAAR : DE BOULLE - MEYS
Adres : ERFSTRAAT 8A
3920 LOMMEL

OPDRACHTGEVER : MOORS ALL ENERGY
Adres : OP 'T ZAND 25
3971 HEPPEN

INSTALLATEUR : MOORS ALL ENERGY
Adres : OP 'T ZAND 25
3971 HEPPEN

BTW of IK :

EAN : 541449200005026736

Teller nr.

Index :

Visualisatie van de installatie



ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie : Nieuwe Installatie / Uitbreiding /
Begin werken fundering: Na 01/10/81
Aansluiting spanning : Mono 230V
Voedingskabel hoofdbord : 2 x 10 mm²
Type van de aardelektrode: Lus
Aantal borden : 1
Uitwendige invloedsfactoren :

Type der Lokalen : zonnepanelen
Elektrische installatie : Na 01/10/81
AREI art. : 86
Bescherming van de aansluiting : aut 40 A
Alg. schakelaar: type : 4p 40A/300mA
Aantal eindstroombanen : 1
Schema : TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,
Aard van het onderzoek :

METINGEN:

RA: 20 Ohm

RI tot

ng MOhm