



À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Organisme de contrôle

Nom:	ATLAS CONTROLE ASBL	N° de TVA:	0732.536.476
Rue:	Chaussée de la Hulpe	Nr°: 181	Boîte: 1
Localité:	1170 Watermael-Boitsfort		
Téléphone:	+32 2 726 64 04	E-mail:	info@atlascontrole.be
Identification inspecteur:	Patrick Palm	Référence de rapport:	12609
Date du contrôle:	31/01/2024	Date du rapport:	31/01/2024

Installation

EAN: 541448920000250769

Adresse: Boulevard du Triomphe 147 - 1160 Auderghem

Caractéristiques du compteur gaz

Il n'y a pas de compteur gaz

Caractéristiques de l'installation

- Pression de service en mbar: 20
- Installation neuve

Numéro(s) de l'(des) "Attestation(s) de conformité d'une installation fonctionnant au gaz naturel pour l'ouverture du compteur gaz conformément à l'A.R. du 28/06/1971":

Attestation(s) de conformité Elgacert: [210017405](#)

Annexe(s)

CE RAPPORT DE CONTROLE DOIT ÊTRE SOUMIS AU GESTIONNAIRE DE
RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL



À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Annexe 1 - report-7acfb9a4-f66b-4b18-8371-993661bbf6a9.pdf



Organisme d'inspection agréé/Erkend Keuringorganisme

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

RAPPORT DE VISITE D'INSTALLATION GAZ

Numéro de rapport:

12.609

Date du contrôle

31/01/2024

Lieu du contrôle

Bd du Triomphe 147, 1160 Auderghem,
Belgique

Testeur d'installation

Agent-visiteur

Patrick Palm

Nature du contrôle de l'installation: Date d'émission:

Avant la mise en service

V1 01/02/2024 07:58:38

Conclusion:

L'installation est conforme

Testo312 - 018/063667131

Données générales

Adresse de l'installation

Bd du Triomphe 147, 1160 Auderghem, Belgique

Désignation de l'appartement

Appartement 2eme étage

Propriétaire

Bd du Triomphe 147

Adresse du propriétaire

Bd du Triomphe 147, 1160 Auderghem, Belgique

Installateur

Concerne

Compteur

Etat du compteur

A installer par le GRD

Numéro de compteur

/

Description générale et caractéristiques

Type de gaz

Gaz naturel

Pression de service

20 mbar

Plans de l'installation

Voir l'attestation art. 48

Longueur des canalisations (m)

15

Canalisation

PLT

Appareils

Marque	Modèle	Pn (kW)	Catégorie gaz
Bullex	Thematek 24 F	25	I2E(S)B

Conversion au gaz riche

Votre appareil doit encore faire l'objet d'un réglage par un professionnel après la conversion (I2E(S)J2E(R)...)

Examen

Contrôle visuel des parties visibles

OK

Essai d'étanchéité

OK

Test avec

Manomètre de précision : Testo312 - 018/063667131

Gaz d'essai

Air

Pression d'essai

150 mbar

info@atlascontrole.be http://www.atlascontrole.be TVA: BE0732536476 BNP: BE48 0018 7170 5027

Page : 1 / 2

CE RAPPORT DE CONTROLE DOIT ÊTRE SOUMIS AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL



À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ



Organisme d'inspection agréé/Erkend Keuringorganisme

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

Libellé

Conclusion

Conclusion : conformeSuite à l'examen, l'installation est déclarée **conforme** aux normes NBN B61-001, NBN B61-002 et NBN D51-003

Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant: Non applicable

Signature de l'agent-visiteur:



Rapports d'ouverture



info@atlascontrole.be <http://www.atlascontrole.be> TVA: BE0732536476 BNP: BE48 0018 7170 5027

Page : 2 / 2

CE RAPPORT DE CONTROLE DOIT ÊTRE SOUMIS AU GESTIONNAIRE DE
RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL



À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Conclusion

Sur base de la référence de rapport 12609 l'organisme de contrôle atteste:

1. Avoir testé l'étanchéité de l'installation. Le test d'étanchéité donne satisfaction.
2. Que l'installation neuve contrôlée est conforme aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur et est techniquement sûre.

Prescriptions appliquées: NBN/DTD B 61-002:2021,NBN D 51-003:2010+A2:2021

Créé le: 01/02/2024 08:02:21

Par: Patrick Palm
ATLAS CONTROLE ASBL

**CE RAPPORT DE CONTROLE DOIT ÊTRE SOUMIS AU GESTIONNAIRE DE
RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL**