

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: COLON SEBASTIEN
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0493/44.28.18
e-mail: seba.colon@live.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 6110403
Voorl. verslagnr.:
Datum: 18/09/2023

Klant / Opdrachtgever:

COLON SEBASTIEN
NIEUWBAAN 32
1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** COLON SEBASTIEN **Adres:** NIEUWBAAN 32 SINT-KATHERINA-LOMBEEK 1742
Installateur/verantw. werk: **Naam:** CMC TECHNICS **Adres:** KERSESTRAAT 23 LENNIK 1750 **B.T.W.:** BE0.749.915.314
Adres installatie: COLON SEBASTIEN NIEUWBAAN 32 SINT-KATHERINA-LOMBEEK 1742 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: Wooneenheid **Toestel/Install. ID:** COLON SEBASTIEN
EAN nr.: ONBEKEND **Netbeheerder:** FLUVIUS **Teller nr.:** 12862300 **Nachtteller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4)

Installatiedatum: ☐ vóór 01/10/1981 ☒ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☒ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1: niet toegepast **en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1:** toegepast

Datum: 18/09/2023

Volgende controle binnen 300 **maand of uiterlijk vóór** 30/09/2048

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig	Aansluiting:	Wachtbuis:	Isolatieplaat:
Nom. spanning: 1 x 240V	Max. beveiliging: 40A	Hoofdbeveiliging: aut. 4p 40A	Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding:	kabeltype: XVB	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Voedingsbekabeling:	kabeltype: EXVB	aantal geleiders: 4	doorsnede: 10 mm ²
Aardverbinding: aard:	individueel	bereikbaarheid: in orde	
Aardelektrode: type:	pen(nen)	sectie: 16 mm ²	
Diff. schakelaar: algemene:	2p 40A/300mA	bijkomende: 2p 40A/30mA; 2p 40A/30mA	
Eéndraadschema en situatieplan:	☒ zie bijlage	referentie: CMC TECHNICS	
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:	in orde	Staat vast of - opgesteld materieel:	in orde
Aanwezige bijzondere installaties:	☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna	☐ voeding elektrisch voertuig	☐ thuisbatterij
Nog niet geplaatst:	☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V.	☐ verlichting	☐ PV
	☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd -	☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding	
Aantal borden: 2	Aantal eindstroombanen, incl reserve:	10 + 9	

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 1.890 MOhm **Spreidingsweerstand:** 24 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde **Controle foutlus:** in orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.

I | Geen.

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,

Jurgen Moens

0475/45.23.82

Jurgen.Moens@ocb.be

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf