

015424 000

Klant n° - Client n°

0015477

Contract n° - Contrat n°

SERVICERAPPORT
RAPPORT DE SERVICEMW VAN ASSCHE GABY
GROENSTRAAT 67 C
2870 PUURSNr 32503781 20250801
No

Datum van contract: 20240415

Date du contrat BE

0486/41.76.48

* Hoeveelheid Quantité Menge	Model N° Modèle N°	JAARLIJKS NAZICHT VAN - VERIFICATION ANNUELLE DE - JÄHRLICHE NACHPRÜFUNG VON
5	3040000	NOODVERLICHTINGSBLOK

Verbruikte materialen - Fournitures livrées - Gelieferte Waren

Hoeveelheid Quantité - Menge	Prijs z. B.T.W. - Prix h. T.V.A. Preis ohne Mwst

Opmerkingen / Adviezen - Remarques / Avis - Bemerkungen / Ansichten

cbb ok

Voor conditions générales au verso. - Zie algemene voorwaarden op keerzijde.

Nazichtadres - Adresse vérification - Nachprüfungsadresse

Datum - Date

Handtekening voor akkoord,
Signature pour accord,
Unterschrift bei Einverständnis.AANKOMST :
VERTREK :015424002 VAN ASSCHE GABY
BRABANCONNESTRAAT 104
3000 LEUVEN

- 44,28 -

AFSPRAAK MAKEN: 0486/41.76.48
MW SOFIE FRANCK

20240927

ABERKAN B.-009
GSM 0479/91.36.13

J. Ford



Client n° / Klantnr. : 15424

Date / Datum : 16-09-2025

CHECK LIST

ECLAIRAGE DE SECOURS / VEILIGHEIDSVERLICHTING

CLIENT / KLANT	VAN ASSCHE GABY
PROFESSION / BEROEP	
RUE / STRAAT	BRADIAN CONNEXTRAAT 109
LOCALITE / GEMEENTE	3000 LEUVEN

N° RAPPORT Nr. 32503781

NBN C 71-100 ENTRETIEN / ONDERHOUD


IDENTIFICATION LAMPES DE SECOURS IDENTIFICATIE VEILIGHEIDSVERLICHTINGEN	☉	L01	L02	L03	L04	L05	L06	L07	L08	L09	L10	L11	L12	L13	L14	L15
	○	L16	L17	L18	L19	L20	L21	L22	L23	L24	L25	L26	L27	L28	L29	L30
	○	L31	L32	L33	L34	L35	L36	L37	L38	L39	L40	L41	L42	L43	L44	L45
	○	L46	L47	L48	L49	L50	L51	L52	L53	L54	L55	L56	L57	L58	L59	L60
	○	L61	L62	L63	L64	L65	L66	L67	L68	L69	L70	L71	L72	L73	L74	L75
	○	L76	L77	L78	L79	L80	L81	L82	L83	L84	L85	L86	L87	L88	L89	L90
	○	L91	L92	L93	L94	L95	L96	L97	L98	L99	L100	L101	L102	L103	L104	L105

Contrôle bouton testeur / Controle testknop	✓	✓	✓	✓	✓											
Contrôle TL / TL Controle	✓	✓	✓	✓	✓											
Contrôle de charge / Controle laadstroom	✓	✓	✓	✓	✓											
Contrôle batteries / Controle van de batterijen	✓	✓	✓	✓	✓											
Autonomie 1H / 1U autonomie	✓	✓	✓	✓	✓											
Fixation armature / Armatuurbevestiging	✓	✓	✓	✓	✓											
Contrôle final / Eindcontrole	✓	✓	✓	✓	✓											

V	OK
R	OK remplacé ou réparé / vervangen of hersteld

X	Pas OK / Niet OK
NA	Non applicable / Niet toepasbaar

Signature du client
(Nom en toutes lettres et signature)
Handtekening van de klant
(Naam volledig geschreven en handtekening)



Technicien / Technicus
(Nom en toutes lettres et signature)
(Naam volledig geschreven en handtekening)

ABERKAN B.- 009
GSM 0479/91.36.13