

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 15/101220/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: DUDEGENSE BRAN 34
DUDEGEN

EIGENAAR: BVBA PIETERS

Adres: BIEZENSTRA 25, BERLITRE

OPDRACHTGEVER: BVBA Hylke de G

Adres: Loep, 76, Belse

INSTALLATEUR: ide

Adres: _____

BTW of IK: B20 441 236 469

EAN: 541 448860007246313
Ref.: _____ Teller nr. 34586421
Index: 2,5 kWh

Datum van het onderzoek: 20/12/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaren~~ - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: app 6

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting (aardm 40) A

Bedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type chiffon-3000 A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 2,4 Ohm; RI tot 770 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

zie schema's (in bylage)

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

Green

	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam:
	handtekening:


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20/12/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2 De installatie is niet conform.
3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening 159

De directeur,






WERF: OUDEGEMSE BAAN 34
 9200 OUDEGEM

APP. 2.2 (APP. 6)

ELEKTRICIEN!
 Energie-Partner
 UYTENDAELE BVBA
 Dorp 77, 9290 BERLARE
 Tel. (052) 42 32 13
 BTW 441.236.469

EIGENAAR:
 PIETERS BVBA
 BIEZENSTRAAT 25

KEURING:
 BTV
[Signature]
 25/12/2016



WERF: OUDEGEMSE BAAN 34
 9200 OUDEGEM

APP: 2.2 (APP: 6)

FLEKTRICIEN:
Energie-Partner
 UYTENDAELE BVBA
 Dorp 77, 9290 BERLARE
 Tel. (052) 42 32 13
 BTW 441 238 489

EIGENAAR:

KEURING:
 135V
 9
 20/12/2010

