



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: 10/7/2029

Datum keuring: 10/07/2024 Inspecteur: Kevin Dubois
ID-label:
Merk en type meettoestel: Testo 312-4 Serienummer: 61684667
Datum verslag: 10/07/2024

Plaats van het onderzoek
Straatnaam Tulpenstraat
Huisnummer 14
Busnummer
Postcode 1742
Gemeente Temat
Land België

Eigenaar
Naam Marie-Louise Stichelmans
Straatnaam Tulpenstraat
Huisnummer 14
Busnummer
Postcode 1742
Gemeente Temat
Land België

Installateur
Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR
Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir <= 5000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
TOEGANGSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
LEIDINGEN	☒	☐		
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐

RESERVOIR

Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☒

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	☐	☒	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit	☒	☐	☒	☐
Elektronische sonde	☐	☒	☒	☐

LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)

Vloeistof	☐	☒	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☒	☐
Peilputten	☐	☒	☒	☐
Andere	☐	☒	☒	☐

TESTEN

	OK	NOK
Water- en slibbemonstering	☒	☐
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒	☐
Potentiaalmeting	☒	☐

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.

Opmerkingen

Drukverlies 0 mbar/h

Potential -483,2mV

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Kevin Dubois (erkeningsnummer SV 06344)

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481















