

Distributeurbeheerder
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 55264100
N° comp :

Verslag van onderzoek:
Rapport de contrôle:

N° 1520180717/02

EAN code

Aard onderzoek :	AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorzich- aardbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle :	RGIE ART		☐	☒	☒	☐	☐		☐

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Rue de la Reine Marie 156 4420 Striuslas

Eigenaar
Propriétaire :

Adres
Adresse :

BTW / TVA : 0824 548 440

Installateur :
Datum van het onderzoek :

17 05 2012

Ik / C.I. :

Inspecteur : Kelle Puttemans

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Apart.

Spanning
Tension :

Meter / bord verbinding : Vrij & Vrij
Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging : 50 A
Protection max.

Aardelektrode
Electrode de terre :

20 Ohm Isolatie : 20 S Mohm

Aantal verdeelborden : 1
Nombre de tableaux :

In (A)	Δ In (mA)	Type	Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :		TestIn		1 ΔIn		AREI / RGIE		
					OK	NOK	OK	NOK	270	271	276/278
63 E	300	A	Général		☒	☐	☒	☐	☒	☒	☒
63 D	30	A	Lignes		☒	☐	☒	☐	☒	☒	☒
63 C	10	A	Lignes		☒	☐	☒	☐	☒	☒	☒

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK
Contrôle visuel : général : ☒ OK ☐ NOK

Indirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contact indirect : ☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen : ☒ OK ☐ NOK
Raccordements :

Potentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOK
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :
Datum/date :

Opmerkingen/Remarques :
De installatie is conform de voorschriften van het A.R.E.I.
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De elektrische installatie is conform de voorschriften van het A.R.E.I.
De elektrische installatie is conform de voorschriften van het A.R.E.I.

ELECTROTEST
Antonio Lallo
inspecteur
Gsm 0475 720 400

Niet conform		Conform		N° volg. rapport
276bis AK	273 AK	276bis AK	274 HK	
☒	☒	☒	☒	
271 AK		271 HK		
☒		☒		
276 AK		276 HK		
☒		☒		

Herinnering van de reglementaire voorschriften a) de verplichting het P.V. van het controlebezoekte bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de P.O.R. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft aanmelding te doen in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of over het netwerk te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtreedingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtreedingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Rappel des prescriptions réglementaires a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.R. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et de la présence d'électrisation, à la présence d'électrisation; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé doit envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De elektrische installatie is conform de voorschriften van het A.R.E.I.
De elektrische installatie is conform de voorschriften van het A.R.E.I.
De elektrische installatie is conform de voorschriften van het A.R.E.I.

BELGISCHE
TVVA: BE 0434.433.600

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDEBEB

Belius IBAN: BE83 0682 1175 9215
BIC: GKCOBEBB