

07/12/60/2047

EAN nr. : **3095178**  
 Teller nr. :  
 Stand I : II :

|              |             |
|--------------|-------------|
| VERDELER :   | PV nagezien |
| Naam         |             |
| Datum        |             |
| Handtekening |             |



# VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek ~~controlebezoek~~ op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
 volgens : AREI art. 86 ~~AREI art. 87~~ AREI art. 270 ~~AREI art. 271~~ ~~AREI art. 276~~ /  
 Aanvulling verslag nr. **07/12/60/2047 (15/12/2007)**  
 Aard installatie : Nieuwe ~~Uitbreiding / Verloop / Bestaande / Verzwaring / Splitting motor / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~  
 Type der lokalen : **WONING (DAGWONING)**  
 Plaats van onderzoek : **MUYTERRAAT 67 9406 OUTFR**  
 Eigendom van :  
 Opdrachtgever :  
 Installateur : **A. Olem**  
 BTW **BE 0874 677 83** ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :  
 Onderzoeker : Datum van onderzoek : **15/12/2007**

## BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ **3 x 230 V** 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : **3 x 40 A** Omschakelaar : stand  
 Hoofdbeveiliging : Zek. : Schak. : **4 / 200 A 300 mA**  
 Meter-bordverbinding : kabeltype : **XLB** aantal geleiders : **4** doorsnede : **10** mm<sup>2</sup>  
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm<sup>2</sup>  
~~Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig~~  
 Aardelektrode : Type : ~~lus / baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : **16** mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : **14** Ω  
 Aantal borden : **2** Aantal eindstroombanen : **20** Algemene isolatieweerstand : **6** MΩ  
 Diff. schak. : algemene : **4 / 60 A 300 mA (FG)** mA bijkomende : **2 / 60 A 300 mA (FG)** mA  
~~werking testknop : in orde - niet in orde~~ ~~controle foutlus : in orde - niet in orde~~  
~~Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : in - niet in orde~~ ~~Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde~~  
~~Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde~~ ~~onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde~~  
~~Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde~~ ~~Vast-opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde~~  
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

## VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

~~Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.~~

**(N)** **VERBOD IN UITVOERING (DOOR OCMW)**  
**(N)** **2556 - ZWIERKAST IS GEPLAAT**

## BESLUIT

De installatie is conform ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op **15/12/2032**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden ~~blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde~~  
~~inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~

voor de directeur,  
de onderzoeker

erkend controle organisme  
 vereniging zonder winstoogmerk  
 gewestelijke zetel : in elke provincie

maatschappelijke zetel :  
 Koningin Astridlaan 60  
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00  
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be  
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034  
 PC 000-0162392-14  
 Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier:  
 rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;  
 energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/n ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.  
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N/02/07/10D