

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 26-3-2014; Aanvulling van verslag nr. 1; Type der lokalen: Woning
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie
Begin werken: Fundering voor na 1.10.81; Installatie voor na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5; AREI art. 86-87
Aansluiting: Spanning 230 V; Bescherming v/d aansluiting: max 6.0 A; Alg. schakelaar: type: NOS 40A/30mA
Netaftakkabel (type & sectie): Te VOZ22en mm²; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): Vub 2x10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 9; Aantal eindstroombanen: 18; Spreidingsweerstand: 4.7 Ohm; Alg. Isolatie niveau: 110 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

NOS 40A/30mA : A ↔ I
DS 40A/30mA : J ↔ R

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens: AREI art. 270 - E12N
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode: ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen: ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Nog te plaatsen: lichtaansluitingen,
Toestellen, nummering bord

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. 16.3.2039

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.