

Laverge
Scheldestraat 79
8553 Otegem

N°: 2026-0032

KEURINGSVERSLAG VOOR MAZOUTRESERVOIRS

Adres reservoir: Scheldestraat 79, 8553 Otegem

Inhoud reservoir: 5000 L

Materiaal reservoir: metaal

Buitenwand: enkelwandig

Nummer/gegevens reservoir: /

Plaats reservoir: Ondergronds

Datum ingebruikstelling/vorige controle: -

Datum controle: 05.02.2026

Klasse waarin het reservoir valt: Particulier

Uitgevoerde controles:

1. Visuele controle zichtbare delen en algemene staat opslagplaats: Ok
2. Overvulbeveiliging: Fluit
3. Controle op slib/H₂O: OK
4. Lekdetectiesysteem: /
5. Certificaat vorige controle: /
6. Visuele controle buitenwand: OK
7. Dichtheidsproef: OK
8. Verontreiniging buiten het reservoir: OK
9. Meting potentiaalverschil: OK
10. Corrosiviteitsonderzoek: /
11. Kathodische bescherming: /

Wij verklaren deze opslaginstallatie **CONFORM** en ze krijgt een **Groen label** met een geldigheidsduur van **5 jaar**.

Hoogachtend,
Piet De Jans - SV 07505

