



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: 5/2/2031

Datum keuring: 05/02/2026
ID-label:

Merk en type meettoestel: Serienummer:

Datum verslag: 05/02/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Nieuwstraat
Huisnummer	12
Busnummer	
Postcode	9860
Gemeente	Oosterzele
Land	België

Mentor:
Klantreferentie:

Eigenaar

Naam	Nicolas De Maerteleire
Straatnaam	Nieuwstraat
Huisnummer	12
Busnummer	
Postcode	9860
Gemeente	OOSTERZELE
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir	Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	<5000 L
Datum plaatsing	voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
Dichtheid toezichtspuit
Vervuiling rond tank
Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐		

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding
Staat terugvoerleiding
Stookoliefilter
Lekt stookoliefilter

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐		
		☒	☐
		☒	☐
		☒	☐
		☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐		
		☒	☐

RESERVOIR

Algemene staat tank

VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
		☒	☐
☐	☒	☐	☒

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat

Mechanisch

Pneumatisch

Ultrasoon

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit

Elektronische sonde

☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐

LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)

Vloeistof

Onderdruk

Overdruk

Peilputten

Andere

☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐

TESTEN

Water- en slibbemonstering

Dichtheidscontrole: Onderdruk

Potentiaalmeting

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk
Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.

OK	NOK	Opmerkingen
☒	☐	
☒	☐	Drukverlies - mbar/h
☒	☐	Potential -571,4mV

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Koen Van De Veire (erkenningnummer ERK/TS/107360)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

ORIGINEEL

















