

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller : 5271552
N° comp :

App C4.

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: *160455*

EAN code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : RGIE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Plaats van het onderzoek
Lieu du contrôle :

Avenue de la Basilique 380 1810

Eigenaar

Propriétaire :

Coralie Beliaut

Adres :

Adresse :

Idem

Installateur

Coralie Beliaut

BTW / TVA :

B 055752768

Datum van het onderzoek :

19032013

Ik. / C.I. :

Verder

Date du contrôle :

Inspecteur :

Verder

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

4 etage 0 D21332

Spanning : *3x230V*
Tension :

Meter / bord verbinding : *3x10mm*
Liaison compteur-tableau :

Max. beveiliging : *40A*
Protection max. :

Aardelektrode : *piquette*
Electrode de terre :

Isolatie : *15,9*
Isolement :

Mohm

Aantal verdeelborden : *1*
Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <i>6</i> Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
<i>40/4</i>	<i>300 A</i>	<i>General A-1F</i>			☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<i>40/4</i>	<i>30 A</i>	<i>pour A-1F</i>			☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements :

Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Opmerkingen / Remarques :

Datum/date :

ELECTRO-TEST
Marc VANDER AAR
Hoofdinstituut
Gem +32 475 68 34 94

Neant

Besluit / Conclusion

De installatie is — ~~niet~~ — conform met het AREI
en mag — ~~niet~~ — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven
L'installation est — ~~n'est pas~~ — conforme au RGIE
et peut — ~~ne peut pas~~ — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénstraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op *19032013*.

o La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

o La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute notification intervenant dans le P.V. avant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; c) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.