



N° 234-INSF



ELECTRO-TEST

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

A.I.E.

Nr teller :

N° comp :

van Rhee

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: *ASR177/1*

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue de la Sapinière 61 4141 Spremont

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur :

BTW / TVA : *0452.684.444*

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

17-02-2010

Inspecteur : *Lollo Antonio*

Onderzoek / Contrôle :

☐ Woning / maison ☒ Appart. *61/5*

Spanning : <i>230V</i>	Meter / bord verbinding : <i>EXTRA 400V</i>	Max. beveiliging : <i>4x C3A</i>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelectrode : <i>Ronde</i>	Isolatie : <i>2.33</i> Mohm	Aantal verdeelborden : <i>1</i>
Electrode de terre : <i>332</i> Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271 bis	278
<i>63 Z</i>	<i>300</i>	<i>1</i>	<i>Finiaal circuit de H & H</i>		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<i>63 Z</i>	<i>30</i>	<i>2</i>	<i>locale kruis circuit de</i>		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			<i>P & G</i>		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Datum/date :



AM0047621
FOR ELC CTR 2010-02-17

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI
en mag — niet — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — non conforme au RGIE
et peut — ne peut pas — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénstraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen om het indienst blijven van de installatie en de inbreuken te voorkomen.

- Conform artikel 271 van het AREI, moeten de werken noodzakelijk voor het indienst blijven van de installatie en de inbreuken te voorkomen, worden uitgevoerd zonder vertraging en alle gepaste maatregelen worden genomen om het indienst blijven van de installatie en de inbreuken te voorkomen.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op *17-02-2010*.
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het R.O.I.E. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.O.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	271 AK	276bis HK	271 HK	
☐	☐	☐	☐	
271 AK	☐	271 HK	☐	
☐		☐		
276 AK	☐	271 HK	☐	
☐		☐		

ELECTRO-TEST ASBL
Lollo Antonio
Tel. 04345 0657
Mob. 97077 4444

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation de passer immédiatement le S.P.F. avant l'installation dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la pression d'électricité; d) l'obligation de vérifier la conformité de la visite de contrôle de la ligne effectuée une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la conformité de l'installation en tant que de droit de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie et de la haute surveillance des installations électriques domestiques.