

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

VLAAMS BRABANT
(016) 63.47.45
Slabbaertstraat 18
3210 LUBBEEK

O. ref.: _____
U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 37/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Wintam / Boesmansstraat
EIGENAAR: Spierssens
Adres: Spierssens
OPDRACHTGEVER: _____
Adres: _____
INSTALLATEUR: VD Veken - Verneyat
Adres: Raaijcklaan 23 3200 Wolvegem
BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: Elektrabel
Ref.: _____ Teller nr.: _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 25/3/2004 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voersch. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: HHI

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 400/230 V Bescherming van de aansluiting Max. 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type Si-4p

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT 2e type

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 29; RA: 6,5 Ohm; RI tot 10 MOhm

BESCHRIJVING: Nieuwe installatie in nieuw gebouw.
- Details zie eindgebruikersschema + situatiediagram
- Interneus + bussen nog niet geplaatst
- ZLS - Verlichting nog niet geplaatst
- ZSSGo hat geplaatst

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: - Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
2800 Mechelen
Elektricitetsstraat 70
NETMANAGEMENT

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25/3/2004 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

STEURS L 35

De directeur,