



À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ

Organisme de contrôle

Nom:	PROCONTROL ASBL	N° de TVA:	0507.735.513
Rue:	Z.I Hauts Sarts - Rue de Hermée	Nr°:	225
Localité:	4040 Herstal		
Téléphone:	+32 42303300	E-mail:	secretariat@pro-control.be
Identification inspecteur:	ROUSSELLE OLIVIER	Référence de rapport:	G01_6_9021_20260116_22456_FG5
Date du contrôle:	16/01/2026	Date du rapport:	16/01/2026

Installation

EAN: 541460900002962046

Adresse: Rue Vert Vinave 21 - 4041 Vottem

Caractéristiques du compteur gaz

Il y a un compteur gaz

• **Numéro:** 44328008 **Index:** 0.1300

Caractéristiques de l'installation

• **Pression de service en mbar:** 20

• **Installation neuve**

Numéro(s) de l'(des) "Attestation(s) de conformité d'une installation fonctionnant au gaz naturel pour l'ouverture du compteur gaz conformément à l'A.R. du 28/06/1971":

Attestation(s) de conformité Elgacert: [210097943](#)

Conclusion

Sur base de la référence de rapport G01_6_9021_20260116_22456_FG5 l'organisme de contrôle atteste:

1. Avoir testé l'étanchéité de l'installation. Le test d'étanchéité donne satisfaction.
2. Que l'installation neuve contrôlée est conforme aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur et est techniquement sûre.

Prescriptions appliquées: NBN D 51-003:2010+A3:2025,NBN/DTD B 61-002:2021

Créé le: 18/01/2026 10:41:32

Par: Rousselle Olivier Philippe A
PROCONTROL ASBL

CE RAPPORT DE CONTROLE DOIT ÊTRE SOUMIS AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL



À SOUMETTRE AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION FONCTIONNANT AU GAZ NATUREL EFFECTUÉ DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR GAZ CONFORMÉMENT AU CODE SYNERGRID SUR LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION DE GAZ



**CE RAPPORT DE CONTROLE DOIT ÊTRE SOUMIS AU GESTIONNAIRE DE
RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL**