

Besluit: De tank mag indienst blijven **Volgende controle:** 12/2/2031

Mentor:
Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Testo 312-3 Serienummer: 03360469/808

Datum verslag: 12/02/2026

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Installeur

Naam _____
BTW nr. _____
Telefoonnummer _____
E-mail _____

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

Plaatsing reservoir	Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	<5000 L
Datum plaatsing	voor 01/08/1995 (bestaand)

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
Dichtheid toezichtspuit
Vervuiling rond tank
Staat deksel

LEIDINGEN

- Aansluitingen (ontluchting, vulling)
- Staat leidingen (ontluchting, vulling)
- Uitmondng leidingen
- Staat aanvoerleiding
- Staat terugvoerleiding
- Stookoliefilter
- Lekt stookoliefilter

Bestaand reservoir

Aanwezig

Ja ☒ Nee ☐

Keuring

OK NOK

Aanwezig

Ja ☒ Nee ☐

Keuring

OK NOK

RESERVOIR

Algemene staat tank

VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
		☒	☐
☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat

Mechanisch

Pneumatisch

Ultrasoon

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit

Elektronische sonde

☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐

LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)

Vloeistof

Onderdruk

Overdruk

Peilputten

Andere

☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☒	☐	☒	☐

TESTEN

Water- en slibbemonstering

Dichtheidscontrole: Onderdruk

Potentiaalmeting

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

OK	NOK	Opmerkingen
☒	☐	
☒	☐	Drukverlies - mbar/h
☒	☐	Potential -556,8mV

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar

Nota Er werd een hoeveelheid water en/of slib in de houder vastgesteld. Het water en/of slib dient verwijderd te worden

Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

15mm, nog geen gevaar voor ketel. In het oog te houden

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Peter Maessen (erkenningnummer ERK/TS/105427)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481



















